



Toruń S.A.

**PGE Toruń S.A.**  
tel. (+48) 56 659 46 66

Tabela wartości współczynnika  $f_x$ .

Temp. zewn. $t_x$ [°C]	POCHMURNO			ZACHMURZENIE ZMIENNE			SŁONECZNIE		
	<3 m/s	3-8 m/s	>8 m/s	<3 m/s	3-8 m/s	>8 m/s	<3 m/s	3-8 m/s	>8 m/s
-20	1,00	1,04	1,05	0,99	1,03	1,05	0,98	1,02	1,04
-19	0,98	1,01	1,04	0,96	1,00	1,02	0,95	0,99	1,01
-18	0,95	0,99	1,02	0,94	0,98	0,99	0,93	0,96	0,98
-17	0,93	0,96	0,99	0,91	0,95	0,97	0,90	0,93	0,95
-16	0,90	0,94	0,96	0,89	0,92	0,94	0,87	0,90	0,92
-15	0,88	0,91	0,94	0,86	0,89	0,91	0,84	0,88	0,89
-14	0,85	0,88	0,91	0,83	0,87	0,88	0,82	0,85	0,86
-13	0,83	0,86	0,88	0,81	0,84	0,85	0,79	0,82	0,83
-12	0,80	0,83	0,86	0,78	0,81	0,83	0,76	0,79	0,81
-11	0,78	0,81	0,83	0,75	0,78	0,80	0,73	0,76	0,78
-10	0,75	0,78	0,80	0,73	0,76	0,77	0,71	0,73	0,75
-9	0,73	0,75	0,78	0,70	0,73	0,74	0,68	0,70	0,72
-8	0,70	0,73	0,75	0,68	0,70	0,72	0,65	0,68	0,69
-7	0,68	0,70	0,72	0,65	0,67	0,69	0,62	0,65	0,66
-6	0,65	0,68	0,70	0,62	0,65	0,66	0,60	0,62	0,63
-5	0,63	0,65	0,67	0,60	0,62	0,63	0,57	0,59	0,60
-4	0,60	0,62	0,64	0,57	0,59	0,60	0,54	0,56	0,57
-3	0,58	0,60	0,62	0,54	0,57	0,58	0,51	0,53	0,54
-2	0,55	0,57	0,59	0,52	0,54	0,55	0,49	0,50	0,51
-1	0,53	0,55	0,56	0,49	0,51	0,52	0,46	0,48	0,48
0	0,50	0,52	0,54	0,47	0,48	0,49	0,43	0,45	0,46
1	0,48	0,49	0,51	0,44	0,46	0,47	0,40	0,42	0,43
2	0,45	0,47	0,48	0,41	0,43	0,44	0,38	0,39	0,40
3	0,43	0,44	0,45	0,39	0,40	0,41	0,35	0,36	0,37
4	0,40	0,42	0,43	0,36	0,37	0,38	0,32	0,33	0,34
5	0,38	0,39	0,40	0,33	0,35	0,35	0,29	0,30	0,31
6	0,35	0,36	0,37	0,31	0,32	0,33	0,27	0,28	0,28
7	0,33	0,34	0,35	0,28	0,29	0,30	0,24	0,25	0,25
8	0,30	0,31	0,32	0,26	0,27	0,27	0,21	0,22	0,22
9	0,28	0,29	0,29	0,23	0,24	0,24	0,18	0,19	0,19
10	0,25	0,26	0,27	0,20	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16
11	0,23	0,23	0,24	0,18	0,18	0,19	0,13	0,13	0,14
12	0,20	0,21	0,21	0,15	0,16	0,16	0,10	0,10	0,11

DYREKTOR TECHNICZNY

Wojciech Płaszyński